



- Notes**
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
  - Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
  - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
  - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

• **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autres.**

**Recommandations du fabricant**

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre ;
- Se référer au guide de maintenance et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
- La maintenance des réservoirs doit respecter les directives du guide de maintenance et d'installation du fabricant;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant;
- Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

**Caractéristiques FRM-41000**

| Volume                    |                            | Masse      |            |
|---------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nominal (m <sup>3</sup> ) | Effectif (m <sup>3</sup> ) | Dalle (kg) | Fosse (kg) |
| ±42.20                    | ±35.91                     | ±11810     | ±24485     |

Projet:

Dessin type

Préparé par:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Dessiné par: David Cécil, Tech.

|      |                    |                 |
|------|--------------------|-----------------|
| 00   | 2023-12-04         | pour inventaire |
| (no) | (date(aaaa/mm/jj)) | (description)   |

Titre du dessin: **Fosse de rétention FRM-41000**



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575  
[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)