







Notes

- Certifié BNQ 3682-850 ;
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du puits;
- Voir les normes applicables pour l'installation et le remblaiement des puits absorbants;
- La manutention du puits doit respecter les directives du guide de manutention du manufacturier.

Caractéristiques PAM-15

Superficie d'absorption (m^2)	Masse (kg)
15	±2800

Projet:

Fiche technique

Préparé par:				
Dessiné par: David Cécil, Tech.	00	2020-04-30	pour consultation
	no	date(aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin:

Puits absorbant
PAM-15

MEI ASSAINISSEMENT
Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com