

Sortie électrique 19mmØ avec manchon PVC

Couvercle de fibre de verre 760mmØ


Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P

Boîte de jonction en PVC NEMA4X

Allonge en fibre de verre 760mmØ
(hauteur à confirmer, min 305mm)



Arbre à flotteur avec support en FV
-flotte d'alarme

Accès 760mmØ avec bordure bridés
Tuyau d'entrée 100 mmØ PVC



Z40SW-3000 préfabriqué,
préassemblé de MEi Assainissement

Système d'ancrage incluant:
2 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x12')
2 ensembles de courroies



Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
- **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.**

Recommandations du fabricant

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
- Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblés en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant.

Caractéristiques FSM-3000FV

Volume		Masse
Nominal (m ³)	Effectif (m ³)	Fosse (kg)
±2.93	±2.81	±300

Projet:		
Dessin type		
Préparé par:		
Dessiné par:		
David Cécil, Tech.		
00	2024-12-12	pour commentaires
110	date(aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin:
Fosse de rétention
FRM-3000FV



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com