

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
 - **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.**

Recommandations du fabricant

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant.

Caractéristiques FRM-5000FV

Volume		Masse
Nominal (m³)	Effectif (m³)	Fosse (kg)
±6.79	±6.44	±450

Projet:		
Dessin type		
Préparé par:		
Dessiné par:		
David Cécil, Tech.		
00	2024-05-24	pour commentaire
110	date(aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin:

Fosse de rétention
FRM-5000FV

MEi
ASSAINISSEMENT
Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.mciassainissement.com

