





## Notes

- Le réservoir de béton est conforme la norme BNQ 3682-901 sur le dimensionnement des fosses de rétention;
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite :
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
- Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autres.

## Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir ;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme ;
- Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier :
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoir assemblées en chantier sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier;
- Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

## Caractéristiques FRM-8000

Volume		Masse	
Nominal (m³)	Effectif (m <sup>3</sup> )	Dalle (kg)	Fosse (kg)
±8.74	±7.44	±2460	±8930

Proje

## Dessin type

Préparé par:			
Dessiné par:			
David Čécil, Tech.	00	2024-08-28	pour commentaires
· ·	no	date(aaaa/mm/ii)	description

Titre du dess

Fosse de rétention FRM-8000



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575 www.meiassainissement.com