



- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Volume		Masse
Nominal (m ³)	Effectif (m ³)	Fosse (kg)
±101.34	±95.71	±5000

Projet: <div style="text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 20px;">Dessin type</div>			
Préparé par:			
Dessiné par:			
David Cécil, Tech.	00	2024-04-04	pour consultation
	no	date(aaaa/mm/jj)	description
Titre du dessin: <div style="text-align: center; font-size: 36px; margin-top: 20px;">Fosse septique</div> <div style="text-align: center; font-size: 36px; margin-top: 10px;">FSM-100000FV</div>			

MEI
ASSAINISSEMENT
Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com