

- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

| Caractéristiques FSM-35000FV | | |
|-------------------------------|---------------|------------|
| Volume | | Masse |
| Nominal (m³) | Effectif (m³) | Fosse (kg) |
| ±35.09 | ±32.89 | ±1500 |
| Projet: | | |
| Dessin type | | |
| Préparé par: | | |
| Dessiné par: | | |
| David Cécil, Tech. | | |
| Titre du dessin: | | |
| Fosse septique FSM-35000FV | | |



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com

