



Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Caractéristiques FSM-55000FV-2

Volume		Masse
Nominal (m ³)	Effectif (m ³)	Fosse (kg)
±54.98	±51.41	±2400

Projet:

Dessin type

Préparé par:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dessiné par:	David Cécil, Tech.	00 2022-11-21 pour consultation no date/aaa/mm/jjj description

Titre du dessin: Fosse septique
FSM-55000FV