

Sortie électrique 19mmØ avec manchon PVC

Couvercle de fibre de verre 760mmØ

Couvercle isolant 750mmØ CIM-745P

Boîte de jonction en PVC NEMA4X

Allonge en fibre de verre 760mmØ


(hauteur à confirmer, min 305mm)

Arbre à flotteur avec support en FV


-flotte d'alarme

Accès 760mmØ avec bordure bridés


Tuyau d'entrée 100 mmØ PVC



Z40SW-3000 préfabriqué,  
préassemblé de MEi Assainissement



Système d'ancrage incluant:  
2 poutres de béton pré-fabriqués (12"x12"x12')  
2 ensembles de courroies



#### Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
- **Système d'alarme extérieur/intérieur relié en chantier par d'autre.**

#### Recommandations du fabricant

- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
- Se référer au guide de maintenance et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
- Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
- La maintenance des réservoirs doit respecter les directives du guide de maintenance et d'installation du fabricant;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant.

#### Caractéristiques FSM-3000FV

Volume		Masse
Nominal (m <sup>3</sup> )	Effectif (m <sup>3</sup> )	Fosse (kg)
±2.93	±2.81	±300

Projet:

Dessin type

Préparé par:

Dessiné par:

David Cécil, Tech.

00

no

2024-12-12

pour commentaires

description

Titre du dessin:

Fosse de rétention  
FRM-3000FV

**MEi**  
ASSAINISSEMENT

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575

[www.meiassainissement.com](http://www.meiassainissement.com)